

ŠIAULIŲ DAILĖS MOKYKLOS VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS

I. GAISRO APTIKIMAS

Signalą apie kilusį gaisrą duoda budintis darbuotojas, arba asmuo, pirmas pastebėjęs gaisrą.

1. Apie kilusį gaisrą informuoja garsinis signalas (trys ilgi skambučiai).
2. Asmuo, pastebėjęs gaisrą turi nedelsdamas pranešti įstaigos budinčiam darbuotojui.
3. Jeigu nesuveikia garsinis skambutis, budintis darbuotojas informuoja įstaigos direktorių telefonu ar kitais galimais būdais, aplinkiniai darbuotojai informuojami žodžiu, šaukiant „Gaisras“.

II. PRANEŠIMAS APIE GAISRĄ

Už savalaikį ir tikslų pranešimą apie kilusį gaisrą atsakingas Šiaulių dailės mokyklos direktorius. Jam nesant ūkio dalies vedėja.

4. Asmuo, atsakingas už pranešimą apie kilusį gaisrą, telefonu informuoja Bendrą pagalbos centrą **112 (iš mobiliojo ryšio operatorių ir fiksuoto ryšio telefonų)**.
5. Skambinantis turi pranešti šią informaciją apie įvykį:
 - kur įvyko (tikslų adresą: **Gumbinės g. 18b, Šiauliai**, gaisro kilimo vietą);
 - kas įvyko (įvykio pobūdį);
 - kada įvyko (laiką);
 - grėsmę žmonėms, turtui ir aplinkai;
 - situacijos kaitą;
 - pranešusiojo duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, buvimo vietą).
6. Paaiškėjus, kad gaisras likviduotas savo pajėgomis ir pavojus nebegresia, asmuo, atsakingas už pranešimą apie kilusį gaisrą, turi telefonu apie tai pranešti Bendrajam pagalbos centrui **112** ir atšaukti iškvietimą.

III. PERSONALO IR MOKSLEIVIŲ EVAKUACIJA

Už personalo evakuaciją atsakingi:

Šiaulių dailės mokyklos administracija

Už moksleivių evakuaciją atsakingi:

Mokytojai, tuo metu vedantys pamokas vaikams, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Už evakuacinių išėjimų atrakinimą ir srautų reguliavimą atsakingi:

Ūkio dalies vedėjas, darbininkas, valytojos, budintysis.

Už personalo ir moksleivių registraciją atsakingi:

Šiaulių dailės mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, sekretorė

7. Už moksleivių evakuaciją iš pastato atsakingi tuo metu klasėse dirbantys mokytojai. Kiekvienam aukštui paskirti asmenys, turi užtikrinti, kad evakuotųsi visi tame aukšte esantys žmonės.
8. Darbuotojai išgirdę garsinį signalą, informuojantį apie kilusį gaisrą, turi napanikuodami, bet nedelsdami išeiti iš patalpos evakuaciniu išėjimu.
9. Evakuaciniai išėjimai yra pažymėti pakabintuose evakuacijos planuose ir žymimi ženklais.
10. Evakuacinių išėjimų vietos yra pažymėtos žalios spalvos ženklais „Išėjimas“.
11. Evakuacijos planuose pagrindiniai evakuaciniai išėjimai pažymėti ištisine žalia linija, atsarginiai – žalia punktyrine linija.
12. Jeigu evakuacijos metu visi keliai vienodai saugūs – nematyti nei ugnies, nei dūmų – išeinama per artimiausią evakuacinį išėjimą.
13. Jeigu evakuacinės durys užrakintos, darbininkai, atsakingi už išėjimų atrakinimą, išgirdę gavęs kitokį pranešimą apie gaisrą, kaip įmanoma skubiau atrakina evakuacines duris.
14. Jeigu evakuacijos metu visi keliai vienodai saugūs – nematyti nei ugnies, nei dūmų – išeinama per artimiausią evakuacinį išėjimą.
15. Jeigu reikia eiti per uždūmintą patalpą – tuomet eiti pasilenkus po dūmais, veidą prisidengus drėgnu audeklu, arba šliaužti.
16. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti yra uždarytos – tuomet reikia įsitikinti ar tas kelias saugus – duris praverti lėtai, ir jeigu už jų nematyti dūmų nei ugnies, eiti toliau.
17. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti yra karštos – tuomet reikia eiti atsarginiu keliu.
18. Jeigu iš patalpos išeiti negalima – dūmai ar liepsna užblokavo išėjimus, būtina užsidaryti patalpos duris ir pagal galimybes apkamšyti duris drėgnu skuduru, kad apsisaugoti nuo dūmų.
19. Sėkmingai išėję iš pastato, darbuotojai su moksleiviais turi nedelsdami (per 5 min.) susirinkti sutartoje vietoje (susibūrimo vieta yra mokyklos teritorijos kiemas, tarp skulptūros korpuso ir lopšelio darželio „Berželis“) ir prisistatyti registraciją atliekantiems asmenims. Jie turi informuoti mokyklos direktorių apie tai ar visi darbuotojai ir moksleiviai sėkmingai evakavosi.
20. Esant šaltam metų sezonui ar nepalankioms gamtinėms sąlygoms, jei tenka evakuotis neapsirengus tiek darbuotojams, tiek moksleiviams, kuriuos lydi mokytojai, nesiregistravus eina į

lopšelj- darželį „Berželis“ (Lydos g. 4). Čia direktoriaus pavaduotoja ugdymui suregistruoja atvykusius mokytojus bei vaikus, kitą personalą. Turimus visų asmenų registracijos duomenis perduoda Šiaulių dailės mokyklos direktoriui.

21. Direktorius, gavęs iš Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gaisro gesinimo vadovo patvirtinimą, kad galima grįžti į Šiaulių dailės mokyklos patalpas paimti mokinių viršutinius rūbus, sudaro darbuotojų grupę, kuri grįžta į patalpas paimti mokinių viršutinius rūbus ir atneša į evakuacijos vietą, ten vaikai apsirengia.

22. Grįžti į patalpas, kuriose pastebėtas gaisras **DRAUDŽIAMA**.

IV. MATERIALINIŲ VERTYBIŲ EVAKUAVIMAS

Už materialinių vertybių evakavimą atsakingi:

Ūkio dalies vedėja

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Sekretorė

Darbuotojai:

Duomenų įvesties operatorė

Bibliotekininkė

Kompiuterių sistemų inžinierė

23. Esant pavojui, kad nuo gaisro gali nukentėti materialinės vertybės, baigus darbuotojų evakuaciją, turi būti organizuojama materialinių vertybių išnešimas į saugią zoną.

24. Jeigu patalpa neuždūminta, leidus gaisro gesinimo vadovui, formuojama 8-10 žmonių grupė, kurie išneša materialines vertybes rankomis.

V. GAISRO GESINIMAS

Gaisrą pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis gesina darbuotojai, apmokyti darbui pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis:

Darbuotojai:

Darbininkas

Kiemsargis

Budintysis

25. Pastebėjus gaisrą, jeigu gaisras yra tik pirminėje stadijoje, darbuotojai, apmokyti dirbti su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, privalo imtis priemonių gaisrui užgesinti.

26. Prieš gesinant elektros įrenginį, būtina išjungti įtampą degančiame ir šalia esančiame elektros įrenginyje. Jeigu nesuveikia automatiniai saugikliai, elektros tiekimą degančiam įrenginiui reikia išjungti rankiniu būdu (elektros skydinės dislokacijos nurodytos evakavimo plane).

27. Jeigu to padaryti negalima, iki 1000 V veikiančius elektros įrenginius galima gesinti miltelių gesintuvais. Gesintuvo instrukcijoje yra pažymėta, ar leidžiama gesinti veikiančius elektros įrenginius.

28. Kad gesinantis darbuotojas nenukentėtų nuo elektros srovės, būtina laikytis saugaus 1 metro atstumo.

29. Ugnies gesintuvai paleidžiami tokiu būdu:

- reikia nutraukti plombą,
- ištraukti apsauginį kaištį,
- gesintuvo žarnelę nukreipti į gaisro židinį
- nuspausti rankenėlę.

30. Gesinant gesintuvu reikia stovėti tarp liepsnos ir išėjimo, kad būtų galimybė atsitraukti.

31. Gesinimas pradedamas nuo intensyviausios degimo vietos. Reikia nuslopinti pagrindinę liepsną, o vėliau gesinamą medžiaga padengti visą degantį paviršių.

32. Jeigu yra keli gesintuvai, reikia juos panaudoti vienu metu, o ne kiekvieną iš eilės.

33. Jeigu dega išsilieję skysčiai, reikia pradėti gesinti nuo artimiausio krašto, gesinamosios medžiagos srovę nukreipiant į degantį skystį 15-30 laipsnių kampu. Reikia stengtis neištaškyti degančio skysčio. Gesintuvą reikia laikyti vertikaliai, kad nesumažėtų gesinimo čiurkšlė. Labai svarbu, kad gesinamą medžiaga būtų padengtas visas degantis paviršius. Gesinimas turi būti nepertraukiamas – kol ištuštėja gesintuvas.

34. Jeigu nepavyksta užgesinti per 8-10 sekundžių (pirmu gesintuvu), reikia mesti gesintuvą ir evakuotis iš degančios patalpos į lauką.

VI. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

Iki ugniagesių gelbėtojų atvykimo gaisro gesinimui ir personalo evakavimui vadovauja – gaisro gesinimo vadovas - Šiaulių dailės mokyklos direktorius. Jam nesant darbo vietoje ūkio dalies vedėjas.

35. Kilus gaisrui įstaigoje, baigus vaikų ir personalo evakuaciją, mokyklos gaisro gesinimo vadovas, imasi gaisro gesinimo organizavimo.

36. Mokyklos gaisro gesinimo vadovas įsitikinęs, kad ugniagesiai iškviešti, skiria asmenį, gerai pažįstantį objektą, priešgaisrinės apsaugos pajėgoms sutikti ir Valstybinės priešgaisrinės

gelbėjimo tarnybos gaisro gesinimo vadovui konsultuoti. Šis asmuo laukia atvykstančių ugniagesių mokyklos teritorijos prieigose.

37. Už gaisro gesinimą pradinėje stadijoje yra atsakinga įstaigos direktorius. Kol neužgesintas gaisras, darbas turi būti sustabdytas.

38. Mokyklos gaisro gesinimo vadovas privalo:

- prireikus iškviešti greitosios pagalbos ir kitas tarnybas;
- sustabdyti darbus, kol neužgesintas gaisras;
- iškviešti atsakingą už elektros ūkį darbuotoją, kad prireikus būtų galima išjungti elektros tiekimą;
- prireikus, jungti dūmų šalinimo ir kitas priemones, neleidžiančias plisti ugniai;
- neleisti personalui atlikti jokių veiksmų uždūmintoje gaisro zonoje, kad išvengtų apsinuodijimų degimo produktais.

39. Atvykus ugniagesiams, mokyklos gaisro gesinimo vadovas privalo informuoti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gaisro gesinimo vadovą apie gaisro aplinkybes, žmonių evakavimą.

40. Įstaigos darbuotojas, esantis gaisro gesinimo vietoje, privalo Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gaisro gesinimo vadovą konsultuoti apie technologines specifines degančio objekto savybes, informuoti apie galėjusius patalpose likti žmones.

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gaisro gesinimo vadovo ir kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pareigūnų nurodymai gaisro gesinimo metu yra privalomi visiems gaisravietėje esantiems žmonėms. Gaisro gesinimo metu draudžiama trukdyti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gaisro gesinimo vadovo ar kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksams. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gaisro gesinimo vadovo nurodymus turi teisę atšaukti tik jis pats.

Planą parengė:

ūkio dalies vedėja Irma Mochovienė